MIR del Pp E568 "Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional"
Avances y metas de indicadores a marzo de 2025 conforme a su frecuencia de medición

- **Control operativo del Sistema Eléctrico Nacional**

Nivel	Indicador	2025		
		Enero	Febrero	Marzo
Componente	Porcentaje de operación en estado normal (IOEN)	100.00%	100.00%	100.00%
	Meta	96.00%	96.00%	96.00%
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de calidad de frecuencia (ICF)	100.00%	100.00%	100.00%
	Meta	99.985%	99.985%	99.985%
	Índice de calidad de voltaje (ICV)*	0.00008	0.00010	0.00006
	Meta	0.00092	0.00092	0.00092
	Porcentaje de cumplimiento de reserva operativa (PCRO)	100.00%	100.00%	99.97%
	Meta	96.00%	96.00%	96.00%

*El PASH solo admite dos decimales por lo que la captura se muestra en "0.00".

- **Operación del Mercado Eléctrico Mayorista**

Nivel	Indicador	2025		
		Enero	Febrero	Marzo
Componente	Porcentaje de emisión en tiempo de los precios marginales locales del Mercado de Día en Adelanto del Sistema Interconectado Nacional (OEPML-SIN)			92.22%
	Meta			80.00%
Actividad	Porcentaje de publicación en tiempo de estados de cuenta diarios (OPECD)	100.00%	100.00%	100.00%
	Meta	98.08%	98.08%	98.08%

- **Planeación de la ampliación y modernización de las redes eléctricas del Mercado Eléctrico Mayorista**

Nivel	Indicador	2025		
		Enero	Febrero	Marzo
Actividad	Porcentaje de atención en tiempo de solicitudes de estudio (ICASE)			99.16%
	Meta			70.00%