

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
<i>OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR</i>	

En la Ciudad de **Mérida, Yucatán**, siendo las **11:00 hrs.**, del **13 de abril de 2022**, en la **Sala de Juntas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Peninsular**, ubicada en: **Calle 10 No. 312-A entre 1 y 1 bis Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida Yucatán C.P. 97115**; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la invitación indicada al rubro, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 Y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), de acuerdo a lo previsto en el **Sección III, inciso b)** de la Convocatoria de la **Invitación**.

Este acto fue presidido por la **C.P. Julia I. Sánchez Ramírez**, servidor público designado por la convocante **Gerencia de Control Regional Peninsular** del **Centro Nacional de Control de Energía**, mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCRP/048/2022 quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo **33 Bis de la Ley**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta Invitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero.


Asimismo, señalo que en términos de lo previsto en el artículo **26 bis, fracción II de la Ley**, por tratarse de un procedimiento electrónico, éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de los licitantes a participar en este procedimiento de contratación.

La Presidenta del acto fue asistida por el **Representante del Área Técnica de la Gerencia de Control Peninsular: Ing. Gerardo Gonzalo Jiménez López**. - Jefe de departamento Tecnologías de la Información, quien solventaría las preguntas de carácter técnico, y la representante del **Area contratante de la Gerencia de Control Peninsular la C.P. Julia Inés Sánchez Ramírez** - Jefa de departamento de Abastecimientos, quien solventará las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Presidenta del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de Compranet de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
1	LEIGTRE, S.A. DE C.V.	CompraNet	26

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet:



Procedimiento: 1094382 - Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de ZC ^vigente

Expeaien?e:2432B6i Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de ZC

Fecha y hora de apertura de prapcsiciones: 25/04/202210:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora * Licitantes

crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes enviados aorrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

© Mensajes Recibidos Crear Elemento ***

Introduzca Filtro (selecciona para mostrar) sz

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 LEIGTRE SA DE CV	12/04/2022 10:14 a. m.	Escrito de interés y preguntas para junta de aclaraciones.	12/04/202212:01 p. m.	12/04/202212:01 p. m.	

Total 1 Página 1 de 1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
<i>OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR</i>	

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

Preguntas Efectuadas por **LEIGTRE, S.A. DE C.V.**

Asimismo, nos permitimos solicitar a la CONVOCANTE, la aclaración de las siguientes dudas:

a) De carácter administrativo:

No.	Página	Numeral o punto específico	Pregunta	Respuesta
1	53	Sección V Inciso A	<p>Indican: ...Es indispensable que el LICITANTE presente toda la documentación que integra su PROPOSICIÓN debidamente foliada en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se deberá numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue...</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que tanto la propuesta técnica como económica se deben de entregar con folios independientes y consecutivos. Y que el no hacerlo es causal de desechamiento.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara al, licitante que toda la PROPOSICIÓN que presente a través del portal del Compranet debe estar debidamente foliada. El folio puede ser consecutivo para la totalidad de la PROPOSICIÓN o individual por sección técnica, económica y legal.</p> <p>Será causal de desechamiento cuando las páginas no guarden congruencia en su consecutivo y que la omisión no pueda ser cubierta con la información contenida en la propia PROPOSICIÓN o con los documentos distintos a la misma.</p>
2	53	Sección VI numeral 10 de la convocatoria.	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si los licitantes debemos de considerar incluir en nuestra proposición ¿el manifiesto, el acuse o ambos?</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara al licitante que el formato 11 es de carácter obligatorio tal como se estipula en la Sección VI numeral 10 de la convocatoria, por lo cual si deben incluirlo en su PROPOSICIÓN.</p> <p>El documento que se debe presentar es el Acuse del manifiesto, en la página 84 de la convocatoria podrán encontrar la liga para obtener el acuse del manifiesto.</p>
3	53	Sección VI numeral	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si</p>	<p>Se aclara al licitante que el formato 11 que incluya en su PROPOSICIÓN si</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR	

		10 de la convocatoria.	¿dicho documento debe de tener una vigencia dentro de los últimos 30 días naturales para considerarlo como valido? Favor de aclarar.	debe tener una vigencia dentro de los últimos 30 días naturales.
--	--	------------------------	---	--

b) De carácter técnico:

No.	Página	Numeral o punto específico	Pregunta	Respuesta
4	102	Anexo técnico Partida 1, Pos. 1, numeral 1.1.1. inciso e.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si actualmente cuenta con alguna fuga que se debemos considerar los licitantes antes de realizar la recarga del refrigerante. Favor de aclarar	Se aclara a los licitantes que actualmente el equipo NO presenta fuga, e igualmente que en el inciso e) del numeral 1.1.1 se solicita verificación de presión del refrigerante y rellenar en caso de ser requerido. Cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico en caso de detectarse fugas durante la Verificación General estas deberán ser reparadas.
5	102	Anexo técnico Partida 1, Pos. 1, numeral 1.1.2. inciso f.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que el área se encuentra dentro de las instalaciones de la Gerencia de Control Regional Peninsular. Favor de aclarar	Se aclara a los licitantes que el área donde se realizará la limpieza de los filtros SI se encuentra dentro de las instalaciones de la GCRP, fuera del área de oficinas (edificio).
6	103	Anexo técnico Partida 1, Pos. 1, numeral 1.1.5. inciso w.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que cuenta con los passwords de servicio de los equipos para poder realizar la actividad y estos serán proporcionados al licitante ganador.	Se aclara a los licitantes, que la GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 1.1.5. inciso w) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
7	103	Anexo técnico Partida 1, Pos. 1, numeral 1.1.6.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si al día de hoy los equipos presentan alguna alarma de alta presión, diferencia de presión, inundación o derrame.	Se le aclara a los licitantes que el equipo correspondiente a la partida 1 posición 1, actualmente presenta dichas alarmas de manera intermitente.
8	103	Anexo técnico Partida 1, Pos. 1, numeral 1.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE A IRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR	

			preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte" .
9	104	Anexo técnico Partida 1, Pos. 2, numeral 2.1.1. inciso e.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si actualmente cuenta con alguna fuga que se debamos considerar los licitantes antes de realizar la recarga del refrigerante.	Se aclara a los licitantes que actualmente el equipo NO presenta fuga, e igualmente que en el inciso e) del numeral 2.1.1 se solicita verificación de presión del refrigerante y rellenar en caso de ser requerido. Cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico en caso de detectarse fugas durante la Verificación General estas deberán ser reparadas.
10	104	Anexo técnico Partida 1, Pos. 2, numeral 2.1.5. inciso q.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que cuenta con los passwords de servicio de los equipos para poder realizar la actividad y estos serán proporcionados al licitante ganador.	Se aclara a los licitantes, que la GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 2.1.5. inciso q) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
11	104 y 105	Anexo técnico Partida 1, Pos. 2, numeral 2.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte. Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte" .
12	105	Anexo técnico Partida 1, Pos. 3, numeral 3.1.1. inciso e.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si actualmente cuenta con alguna fuga que se debamos considerar los licitantes antes de realizar la recarga del refrigerante.	Se aclara a los licitantes que actualmente el equipo NO presenta fuga, e igualmente que en el inciso e) del numeral 3.1.1 se solicita verificación de presión del refrigerante y rellenar en caso de ser requerido. Cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico en caso de detectarse

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR	

				fugas durante la Verificación General estas deberán ser reparadas.
13	105	Anexo técnico Partida 1, Pos. 3, numeral 3.1.5. inciso q.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que cuenta con los passwords de servicio de los equipos para poder realizar la actividad y estos serán proporcionados al licitante ganador.	Se aclara a los licitantes, que la GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 3.1.5. inciso q) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
14	106	Anexo técnico Partida 1, Pos. 3, numeral 3.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte. Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte" .
15	107	Anexo técnico Partida 1, Pos. 4, numeral 4.1.1. inciso e.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si actualmente cuenta con alguna fuga que se debamos considerar los licitantes antes de realizar la recarga del refrigerante.	Se aclara a los licitantes que actualmente el equipo NO presenta fuga, e igualmente que en el inciso e) del numeral 4.1.1 se solicita verificación de presión del refrigerante y rellenar en caso de ser requerido. Cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico en caso de detectarse fugas durante la Verificación General estas deberán ser reparadas.
16	107	Anexo técnico Partida 1, Pos. 4, numeral 4.1.5. inciso q.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que cuenta con los passwords de servicio de los equipos para poder realizar la actividad y estos serán proporcionados al licitante ganador.	Se aclara a los licitantes, que la GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 4.1.5. inciso q) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
17	107	Anexo técnico Partida 1, Pos. 4, numeral 4.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte. Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA NO: IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR	

			un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte" .
18		Anexo técnico Partida 1, Pos. 5, numeral 5.1.1. inciso e.	<p>... Reemplazo de todos los filtros del equipo utilizando filtros originales y nuevos de grado G4 como mínimo.</p> <p>Deberán presentarse sellados con etiqueta que indique su grado o entregar evidencia que avale la autenticidad y grado de estos...</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la cantidad de filtro con las que cuenta actualmente el equipo y si este cuenta con alguna adecuación.</p>	Se aclara a los licitantes que el equipo cuenta con 2 filtros y no tienen adecuaciones.
19	108	Anexo técnico Partida 1, Pos. 5, numeral 5.1.5. inciso p.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que cuenta con los passwords de servicio de los equipos para poder realizar la actividad y estos serán proporcionados al licitante ganador.	Se aclara a los licitantes, que la GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 5.1.5. inciso p) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
20	108	Anexo técnico Partida 1, Pos. 5, numeral 5.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte. Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte" .
21	109	Anexo técnico Partida 1, Pos. 6, numeral 6.1.1, inciso e.	<p>... Reemplazo de todos los filtros del equipo utilizando filtros originales y nuevos de grado G4 como mínimo.</p> <p>Deberán presentarse sellados</p>	Se aclara a los licitantes que el equipo cuenta con 1 filtro y no cuenta con adecuaciones.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR	

			<p>con etiqueta que indique su grado o entregar evidencia que avale la autenticidad y grado de estos...</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la cantidad de filtro con las que cuenta actualmente el equipo y si este cuenta con alguna adecuación.</p>	
22	109	Anexo técnico Partida 1, Pos. 6, numeral 6.1.5. inciso p.	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que cuenta con los passwords de servicio de los equipos para poder realizar la actividad y estos serán proporcionados al licitante ganador.	Se aclara a los licitantes, que la GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 6.1.5. inciso p) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
23	109	Anexo técnico Partida 1, Pos. 7, numeral 7.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte. Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte" .
24	109	Anexo técnico Partida 1, Pos. 7, numeral 7.1.1. inciso e.	<p>... Reemplazo de todos los filtros del equipo utilizando filtros originales y nuevos de grado G4 como mínimo.</p> <p>Deberán presentarse sellados con etiqueta que indique su grado o entregar evidencia que avale la autenticidad y grado de estos...</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la cantidad de filtro con las que cuenta actualmente el equipo y si este cuenta con alguna adecuación.</p>	Se aclara a los licitantes que el equipo cuenta con 2 filtros y no cuentan con adecuaciones.
25	109	Anexo técnico	...Validar que la configuración de	Se aclara a los licitantes, que la



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR	

		Partida 1, Pos. 7, numeral 7.1.5. inciso p.	setpoint de temperatura, humedad, deshumidificación y potencia de ventiladores sea la adecuada para el correcto desempeño del equipo, así como para el control de las variables de temperatura y humedad en sitio. "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos...	GCRP únicamente cuenta con password de usuario. De acuerdo con el numeral 7.1.5. inciso p) "EL PROVEEDOR" deberá contar con todo lo necesario para la configuración correspondiente de los parámetros requeridos, incluyendo los passwords de servicio en caso de ser requeridos.
26	109	Anexo técnico Partida 1, Pos. 7, numeral 7.1.7.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si ¿cuenta con un formato preestablecido? o ¿el licitante adjudicado deberá de entregar un reporte con su formato incluyendo la información solicitada.	Se aclara a los licitantes que no se cuenta con un formato específico por parte del CENACE para este reporte. Como se señala en el anexo técnico, el formato del reporte es en hojas membretadas (por parte de la empresa) tamaño carta, firmado por el Coordinador General y que deberá incluir la información solicitada en la sección de "Elaboración de Reporte".

De conformidad con los artículos **26** penúltimo párrafo de la **Ley** y **45** quinto párrafo de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

De conformidad con el artículo 33 de la **Ley**, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la **Invitación**.

En términos del artículo **37 Bis** de la **Ley**, a partir de esta fecha se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación. Este procedimiento sustituye a la notificación personal, asimismo se informa que a partir de esta fecha se fijara en: **el Tablero de Avisos de la Gerencia de Control Regional Peninsular ubicado en Calle 10 No. 312-A Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida Yucatán C.P. 97115**; un ejemplar de la presente acta por un término no menor de cinco días hábiles.

Finalmente, se recuerda que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **25 de abril de 2022** en la **Sala de Juntas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Peninsular**, ubicada en: **Calle 10 No. 312-A entre 1 y 1 bis Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida Yucatán C.P. 97115**; a las **10:00 HRS**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-018TOM993-E5-2022	SOLPED No. 600033977
<i>OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR</i>	

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hace constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 13:45 horas, del día 13 de abril del 2022.

Esta Acta consta de 9 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

Nombre	Área	Firma // /
C.P. JULIA I. SÁNCHEZ RAMÍREZ	JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS	
ING. GERARDO GONZALO JIMÉNEZ LÓPEZ	JEFE DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENACE

Nombre	Área	Firma
No participó		

----- FIN DEL ACTA -----