



Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **11:00** horas del **22 de Mayo de 2024**, en la oficina de la **Subgerencia de Administración**, de la **Gerencia de Control Regional Baja California**, ubicada en Calzada Lic. Héctor Terán Terán No. 1566, Fraccionamiento Desarrollo Urbano Xochimilco, C.P. 21380 de la ciudad de Mexicali, Baja California, se reunieron las personas servidoras públicas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de realizar el **Acto de Junta de Aclaraciones**, motivo de esta **Licitación**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos **33** y **33 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la **Ley**); **45** y **46** de su Reglamento y lo previsto en la Sección **III**, inciso **b**); de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por la **C.P. Liliana Navarro Núñez**, Subgerente de Administración en la Gerencia de Control Regional Baja California, servidor público designado por la convocante, Centro Nacional de Control de Energía, en términos del oficio **No. CENACE/DOPS-SO-GCRBC-SA/296/2022** de fecha **13 de junio de 2022**, quien, al inicio de esta junta, comunicó a las personas asistentes que de conformidad con el artículo **33 Bis** de la **Ley**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero.

Asimismo, señaló que en términos de lo previsto en el artículo **26 Bis**, fracción **II** de la **Ley**, por tratarse de un procedimiento electrónico éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de los licitantes a participar en este procedimiento de contratación.

Se hace constar que, ante el grave riesgo que implica la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en términos de lo previsto en los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Gerencia de Control Regional Baja California considera necesario adoptar acciones y medidas tendientes a proteger la salud de las personas servidoras públicas y eventualmente la de los visitantes, en consecuencia, el desarrollo de este acto se llevará a cabo por medio de comunicación remota.

El presidente del acto fue asistido por las personas servidoras públicas representantes del Área Requirente el **Ing. José de Jesús Guitrón Mejía**, Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; **Ing. David Alejandro Langarica Palomo**, Jefe de Departamento de Comunicaciones y Seguridad de la Información en la Gerencia de Control Regional Baja California, quienes solventarán las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante, la **Subgerencia de Administración**, solventará las preguntas de carácter administrativo y legales, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo **33 Bis** de la **Ley**, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
1.	Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.	CompraNet	27





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
2.	HTG México, S.A. de C.V.	CompraNet	5
3.	Multiproyectos Global Enterprise, S.A. de C.V.	CompraNet	2
4.	Power Systems Service, S.A. de C.V.	CompraNet	7
5.	Teksar Labs, S.A. de C.V.	CompraNet	20
6.	Car Ingeniería Instalaciones, S.A. de C.V.	CompraNet	5
7.	Grupo Precisión Control, S.A. de C.V.	CompraNet	10
Total de Preguntas			76

Se hace constar que a través del apartado Solicitudes de Aclaración del Sistema CompraNet, **Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 27 solicitudes de aclaración; **HTG México, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 5 solicitudes de aclaración; **Multiproyectos Global Enterprise, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 2 solicitudes de aclaración; **Power Systems Service, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 7 solicitudes de aclaración; **Teksar Labs, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 20 solicitudes de aclaración; **Car Ingeniería Instalaciones, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 5 solicitudes de aclaración; **Grupo Precisión Control, S.A. de C.V.** envió Manifiesto de Interés y un total de 10 solicitudes de aclaración.

Asimismo, se hace constar que se recibió en tiempo el escrito de interés en participar de los siguientes licitantes: **Baiona, S.A. de C.V.**; y **Desings and Inteligent Materials S. de R.L. de C.V.**, sin presentar solicitudes de aclaración.

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet:



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Procedimiento LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024

Table with 3 columns: Código del expediente, Número de procedimiento de contratación, and Estatus del procedimiento de contratación

Licitantes que han presentado proposición: 0

Datos Generales, Requerimientos, Solicitudes de aclaración, Proposiciones, Evaluación, Fallo, Datos relevantes del contrato, Bitácora de acciones

Table titled 'Juntas de Aclaraciones del Procedimiento' showing a list of companies with columns for Num., Remitente, Fecha y hora de consulta del procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, and Acuse(s) de Reguntas

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

Dice:

...

SECCIÓN V CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES

...

IV. Cumplimiento de Contratos: IV.1) Cumplimiento de Contratos:

...





ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Evidencia:

El licitante debe entregar "Cuestionario" y presentar cartas de satisfacción o liberación de fianzas que ampare la adecuada ejecución del contrato.

Debe decir:

" ...

SECCIÓN V CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES

...

IV. Cumplimiento de Contratos: IV.1) Cumplimiento de Contratos:

...

Evidencia:

El licitante debe presentar cartas de satisfacción o liberación de fianzas que ampare la adecuada ejecución del contrato. Dicho contrato deberá ser igual o muy similar a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se están solicitando en el presente procedimiento de contratación correspondiente.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

1.- Preguntas Efectuadas por Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

Table with 5 columns: Numero, Tipo de aclaración, Sección de la Convocatoria, Aclaración, Respuesta





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>LA CONVOCATORIA Y HASTA 24 (VEINTICUATRO) HORAS PREVIAS AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, ESCRITO A QUE SE REFIERE EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO, EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; EL ESCRITO DE REFERENCIA DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMATO 1 DE LA SECCIÓN VIII.</p> <p>DE ACUERDO AL CURSO DEL USO Y MANEJO DE COMPRANET PARA LICITANTES OTORGADO POR LA OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			CRÉDITO PÚBLICO, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO A LA CONVOCANTE QUE SE NOS INDICÓ QUE PARA LA CARGA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES, LA NUEVA PLATAFORMA NO ACEPTA NINGÚN DOCUMENTO EN FORMATO PDF, WORD, EXCEL, ETC, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEAN CONSIDERADAS NUESTRAS PREGUNTAS POR ESTE MEDIO Y DE ACUERDO A LA PLANTILLA QUE EMITE LA MISMA PLATAFORMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"	
2	Legal/Administrativa	Formato 11	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN INDICARNOS, EN QUE CASILLA DE COMPRANET O EN QUE DOCUMENTO PODEMOS ADJUNTAR EL FORMATO EN CUESTIÓN?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE HABILITO EL PARAMETRO ESPECIFICO PARA ESTE FORMATO
3	Legal/Administrativa	Formato 12	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Manifestación de Cumplimiento de Normas.	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA?	DE ESTE DOCUMENTO SI ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO POR LO QUE SE HABILITO EL PARAMETRO ESPECIFICO PARA ESTE FORMATO
4	Legal/Administrativa	Formato 13 Modelo de Garantía de Cumplimiento del Contrato	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO
5	Legal/Administrativa	Formato 17 Manifiesto de no Conflicto de Intereses	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO REQUERIDO AL LICITANTE ADJUDICADO.
6	Legal/Administrativa	Formato 18 Solicitud de Pago Mediante Transferencia o Depósito Bancario	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO REQUERIDO AL LICITANTE ADJUDICADO.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	Legal/Administrativa	Formato 19	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO OPTATIVO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO OPTATIVO.
8	Legal/Administrativa	Formato 20 Encuesta de Transparencia del Procedimiento	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO OPTATIVO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO OPTATIVO.
9	Legal/Administrativa	Acta de Visita Acta Administrativa Visita a las Instalaciones	¿SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE EN ACLARAR, SI EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO YA QUE SE TRATA DE UN FORMATO OPTATIVO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA FALTA DE CARGA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
10	Técnico	5. Condiciones, Bullet 16	SE MENCIONA: "EL LICITANTE" DEBERÁ ENTREGAR UN CERTIFICADO O CARTA DE LA EMPRESA FABRICANTE QUE AVALE LA INSTALACIÓN REALIZADA EN "EL CENACE", DEBIENDO ENTREGAR UN	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>ESCRITO POR PARTE DEL FABRICANTE DE LA MARCA A OFERTAR...</p> <p>PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI ESTA ACTIVIDAD LE CORRESPONDE AL LICITANTE ADJUDICADO Y ES AL TERMINO DE LA INSTALACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
11	Técnico	5. Condiciones, Bullet 17	<p>SE MENCIONA: • "EL LICITANTE" ENTREGARÁ AL RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, AL CONCLUIR LA VISITA, EL PLAN DE TRABAJO:</p> <p>PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI ESTA ACTIVIDAD LE CORRESPONDE AL LICITANTE ADJUDICADO Y ES AL TERMINO DE LA INSTALACIÓN, ¿ES CORRECTA</p>	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			NUESTRA APRECIACIÓN?	
12	Técnico	5. Condiciones, Bullet 18	<p>SE MENCIONA: • "LICITANTE" DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA CURRICULUMS DE PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:</p> <p>PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SOLAMENTE SE REQUIERE A 1 PERSONA POR CADA PERFIL MENCIONADO EN ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.
13	Técnico	Requerimientos del Contenedor de TI Prefabricado, Bullet 3	<p>SE MENCIONA: "DEBERÁ CONTAR CON SOPORTES ESTÁNDAR PARA PODER TRASLADARSE VÍA AUTO TRACTOR DE CARGA..."</p> <p>¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL CONTENEDOR DE</p>	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES SOLO PARA REALIZAR LA INSTALACION EN LA UBICACION DESIGNADA POR LA CONVOCANTE.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			MOVERA CONSTANTEMENTE O SI SOLO ES PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN DESIGNADA?, FAVOR DE ACLARAR.	
14	Técnico	Requerimientos del Contenedor de TI Prefabricado, Bullet 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE POR SEGURIDAD EN CUANTO AL CONTROL DE ACCESO Y GRABACIÓN POR MEDIO DE CCTV, LOS SISTEMAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE DICHOS SISTEMAS, ESTARÁN EN OTRO LUGAR DIFERENTE AL CONTENEDOR SOLICITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: NO ES CORRECTA SU APRECIACION
15	Técnico	Requerimientos del Contenedor de TI Prefabricado, Bullet 6	¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI EL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SOLICITADO PARA EL CONTENEDOR, SE CONECTARÁ AL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS QUE EL	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES UN SISTEMA INDEPENDIENTE





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			CUAL LA CONVOCANTE CUENTA?	
16	Técnico	Requerimientos del Contenedor de TI Prefabricado, Bullet 7	¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA SOLICITADO PARA EL CONTENEDOR, SE CONECTARÁ AL SISTEMA DE TIERRAS CON LA CUAL LA CONVOCANTE CUENTA?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES UN SISTEMA INDEPENDIENTE
17	Técnico	Requerimientos del Contenedor de TI Prefabricado ...Bullet 4	SE MENCIONA: "SUMINISTRAR E INSTALAR EL CABLEADO PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, VIDEO O SUMINISTRO ELÉCTRICO..." ¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA ESTOS CABLEADOS?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE INDICA ANEXO TECNICO.
18	Técnico	Sistema de Monitoreo, Bullet 1	SE MENCIONA: "DEBERÁ PODER SOPORTAR LA VIDEOGRABACIÓN DE AL MENOS UNA CÁMARA IP DE ALTA RESOLUCIÓN Y CON CAPACIDAD	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES PARTE DEL CONTENEDOR





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 5 columns: Item number (19), Role (Técnico), Description (Sistema de Monitoreo, Bullet 2, Subbullet 7), Question (¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI LA CÁMARA Y EL SISTEMA DE GRABACIÓN ES PARTE DEL SISTEMA DE CCTV DEL CONTENEDOR O SI ES UN SISTEMA POR SEPARADO?), and Answer (SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES PARTE DEL CONTENEDOR)





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".		REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
20	Técnico	Sistema de Monitoreo, Bullet 2, Subbullet 7,	¿PODRÍA LA CONVOCANTE SI EL SOFTWARE DE MONITOREO QUE ESTÁ INSTALADO EN LA TABLETA SOLICITADA, TENDRÁ ALGUNA INTERACCIÓN CON ALGÚN SISTEMA DE TI O BASE DE DATOS PROPIO DE LA CONVOCANTE?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES PARTE DEL CONTENEDOR
21	Técnico	Sistema de Monitoreo, Bullet 4	¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE SE ESTARÁ EMPLENADO EL RECONCIMIENTO FACIAL COMO CONTROL DE ACCESO, Y QUE NO ES NECESARIO CONTEMPLAR ALGÚN TIPO DE BIOMÉTRICO EXTRA COMO PUEDE SER UN RECONOCIMIENTO DE IRIS, POR EJEMPLO?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: NO ES CORRECTA SU APRECIACION
22	Técnico	Sistema de Monitoreo, Bullet 4	YA QUE LA TECNOLOGÍA ACTUAL DE LAS TABLETAS ES NO CONTENER UN PUERTO DE RED FÍSICO (RJ45 POR EJEMPLO), SINO QUE NORMALMENTE SE	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE CONECTARA A RED LOCAL DE LA CONVOCANTE





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			EMPLEA CONECTIVIDAD MEDIANTE WIRELESS, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE SI ESTÁ PROVEERA EL SERVICIO DE RED WIRELESS PARA LA INTERCONEXIÓN DE DICHA TABLETA?	
23	Técnico	Sistema de Videovigilancia	¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS MÍNIMAS A CONTEMPLAR TANTO PARA CÁMARAS EXTERNAS A LOS GABINETES COMO EN EXTERNAS PARA LA PERIFERIA?, NO MENCIONAN SI SERÁN DE TIPO BALA, MINI DOMO, DOMO, CON PROTECCIÓN ANTIVANDALICO, TIPO DE PROTECCIÓN IP, O DE TIPO PTZ)	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: CAMARAS TIPO BALA CON PROTECCIÓN ANTI- VANDALISMO DE 2 MEGAPIXELES.
24	Técnico	Protocolo de Pruebas de Contenedor TI	¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI EXISTIRA UN PROTOCOLO HOMOGENEO EL CUAL PUEDA CONTEMPLAR LO	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: LAS PRUEBAS SON LAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			SOLICITADO?, YA QUE PUEDE VARIAR EL TIPO DE PRUEBAS DEPENDIENDO LA MARCA, AUNADO A QUE ESTÁ MUY GENERAL LA COMPROBACIÓN SOLICITADA EN ESTE PUNTO PARA TRATARSE DE UNA IMPLEMENTACIÓN DE MAYOR GRADO	PROPUESTA, EN APEGO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTENEDOR TI.
25	Técnico	Despliegue y Puesta en Servicio del Contenedor de TI de Seguridad de EL CENACE	EL PLAN DE TRABAJO SOLICITADO CORRESPONDE AL LICITANTE ADJUDICADO EL CUAL NO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.
26	Técnico	Implementación de la Solución, Bullet 2	EN EL CASO DE REQUERIRSE EL RESGUARDO DEL CONTENEDOR Y SUS COMPONENTES, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE MENCIONAR SI SE PODRÁ CONTAR CON ALGÚN SITIO EN DONDE SE PUEDA RESGUARDAR EL	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SI SE CUENTA CON ESPACIO PARA RESGUARDO.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	Técnico	Implementación de la Solución, Bullet 3	EQUIPAMIENTO A ENTREGAR? ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE SE LLEVARAN LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN BAJO LA NORMA NMX-SAST-001-IMNC-2008 "SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", ¿Y NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL CERTIFICADO COMO EMPRESA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁ NORMA?, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.
----	---------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

2.- Preguntas Efectuadas por **HTG México, S.A. de C.V.**

Numero	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	Técnico	Interruptor de Alimentación de Entrada Eléctrica	INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA DE 200 A O SUPERIOR TIPO MCCB EL CUAL SE ALIMENTARÁ DEL TRANSFER DE CUALQUIERA DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA QUE SE	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: LA ALIMENTACION SERA DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 5 columns: Item number (2), Category (Técnico), Rubro de Experiencia y Especialidad, Description of requirements, and Clarification text.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO CRITICO PARA CENTROS DE DATOS, COMO LO SON SISTEMAS UPS, AIRES, PLANTAS DE ENERGIA, PRINCIPALMENTE. FAVOR DE ACEPTAR	
3	Técnico	Anexo Técnico Pantallas para el Video Wall	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO WALL DE AL MENOS 4 MONITORES LCD DE AL MENOS 65 PULGADAS, DE AL MENOS UNA RESOLUCIÓN DE 2K INSTALADOS CON SUS HERRAJES, CABLEADO Y CONEXIÓN DE RED Y ELÉCTRICA PARA SU DEBIDA OPERACIÓN. PARA COTIZAR TODOS LO MISMO, FAVOR DE INDICAR LA DISTANCIA DEL TABLERO A LAS PANTALLAS, ASÍ COMO DEL SWITCH DE DATOS A LAS MISMAS.	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: VIDEOWALL SE REFIERE A UN CONJUNTO DE PANTALLAS LAS CUALES SOLO SE UTILIZARAN PARA MOSTRAR EL MONITOREO DEL SOFTWARE O APLICACIÓN DE CONTENEDOR TI.
4	Técnico	La Configuración de cualquier Equipo Accesible a Través de Direccionamiento IP	DEBERÁ TENER CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA Y APROBADA POR EL CENACE, ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDO	"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: LA CANALIZACION DE DATOS YA EXISTE SOLO FALTA REALIZAR





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>MANTENER CONFIGURACIONES POR DEFECTO. DERIVADO DE ESTE APARTADO, ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE UNA CONFIGURACION ESPECIAL PARA EL MONITOREO, EL CENACE REQUIERE DE ALGUN PROTOCOLO ESPECIAL PARA ESTE TEMA, ¿O SOLO LO DESIGNADO EN EL ANEXO? ¿EN LAS TRAYECTORIAS PROPUESTAS POR EL CENACE, SE TIENE MAPEADO DUCTOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE DATOS?</p>	<p>LA ENTRADA AL CONTENEDOR. LA CANALIZACIÓN DE PARA CONECTIVIDAD ELÉCTRICA PARA EL CONTENEDOR NO EXISTE, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZARLA."</p>
5	Técnico	El Sitio de la instalación de Contenedor de TI	<p>"EL PROVEEDOR" DEBERÁ REVISAR EL SITIO DE LA INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE TI PARA VALIDAR SI ES NECESARIO REMOVER O REUBICAR PIEZAS O MATERIAL, ASÍ COMO REVISIÓN DE SUELO PARA QUE NO LE COMPLIQUE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁREA DESIGNADA POR "EL CENACE, FAVOR DE</p>	<p>SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: EN LA CONVOCATORIO DE ABRIO LA VISITA A SITIO DE FORMA OPCIONAL, PARA QUE REALIZARAN LA COTIZACION DE LA MEJOR FORMA, YA QUE SI NOSOTROS ENLISTAMOS ALCANCES PUDIÉRAMOS OMITIR ALGO Y SU</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			LISTAR LOS ALCANCES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL, JARDINERIA, ETC., RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN DEL CONTENEDOR, CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS CONCURSANTES COTICEMOS LO MISMO	COTIZACION NO SEA LA ADECUADA.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

3.- Preguntas Efectuadas por **Multiproyectos Global Enterprise, S.A. de C.V.**

Numero	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	Técnico	Sección III Inciso "K" Pág. 21	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, SE DEBE REALIZAR 170 DÍAS NATURALES DESDE LA PUBLICACIÓN DEL FALLO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN O SOLO SERÁ LA ENTREGA DEL BIEN. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DEL ANEXO TECNICO PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE INDICA QUE EL PROVEEDOR SE OBLIGA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y PUESTA EN SERVICIO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO MÁXIMO 170 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
2	Técnico	Anexo Técnico Pág.8	SE SOLICITA AMABLEMENTE A	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE:





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>LA CONVOCANTE INDICAR SI ES INDISPENSABLE QUE EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CUENTE CON CERTIFICACIONES REACH Y ROHS, DEBIDO A QUE ESTO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>DEBE APEGARSE A LO QUE INDICA ANEXO TECNICO.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

4.- Preguntas Efectuadas por **Power Systems Service, S.A. de C.V.**

Numero	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	Técnico	Partida 1, Posición 1.	SOLICITAN: ..." UN NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE AL MENOS TIER II O ANSI/TIA-942B RATING II EN EL DISEÑO Y FUNCIONALIDAD DE SUS COMPONENTES...¿ ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE AL MENOS TIER II O ANSI/TIA-942B RATING II, SE REFIERE A QUE LA SOLUCION DEBE ESTAR APEGADA A NIVEL DISEÑO DE	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Técnico	Partida 1, Posición 1;	INGENIERIA, ES CORRECTO? SOLICITAN: "... UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTEGRADO AL SISTEMA DE MONITOREO QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA EL CONTENEDOR NECESARIA INTERIOR Y EXTERIOR ..." . EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTE FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD DE CAMARAS REQUERIDAS	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: AL MENOS 2 INTERIORES Y 2 EXTERIORES, DE AL MENOS 2 MP
3	Técnico	Pág. 97. Condiciones	"EL LICITANTE" DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA EL CURRICULUM DE LA PERSONA QUE DESIGNE PARA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL OK"CONTENEDOR DE TI", QUIEN DEBERÁ SER ESPECIALISTA, ASÍ	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE APEGUE A LA SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO, ENTREGANDO EL CURRICULUM DE LA PERSONA DESIGNADA COMO ESPECIALISTA DEMOSTRANDO TENER CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS MENCIONADAS





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 5 columns. Row 1: Empty, Empty, Empty, COMO TENER CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS MENCIONADAS EN EL APARTADO DE DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS DEL PRESENTE 'ANEXO TÉCNICO', DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO AVALE Y ADEMÁS EL CERTIFICADO DEL FABRICANTE DE LA MARCA QUE OFERTE. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL PERSONAL ASIGNADO DEBE TENER CARTA Y CERTIFICADOS DE FABRICANTE, ESPECIALIZADO EN LAS TECNOLOGIAS, SOLICITADAS EN EL ANEXO, ¿O SOLO CON LA CARTA DEL FABRICANTE MANIFESTANDO LA CAPACIDAD DEL LICITANTE PUEDE CUMPLIRSE ESTE APARTADO?
Row 2: 4, Técnico, Sistema de Monitoreo, EL SISTEMA DE MONITOREO DEBE INCLUIR LOS, SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE:





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>SIGUIENTES SENSORES.O SENSOR DE DETECCIÓN DE TEMPRANA DE HUMO.O SENSORES DE APERTURA DE PUERTAS.O SENSOR DE DERRAME DE LÍQUIDOS. O SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.EL SENSOR DEBERÁ SER DE TIPO TIRA Y DEBE PODER INSTALARSE A LO LARGO DE TODA LA SOLUCIÓN DE GABINETES.O CUATRO SENSORES DE TEMPERATURA- HUMEDAD.O UN SENSOR DE APERTURA DE PUERTA.O CÁMARA DE MONITOREO: UNA CÁMARA IP FIJA DE ALTA RESOLUCIÓN. EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS LOS LICITANTES, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS SENSORES DE APERTURA DE PUERTA, SENSOR</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			DE DERRAME DE LIQUIDOS, SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, SON PARA CADA UNO DE LOS RACKS. EL SEGUNDO SENSOR ES PARA LA PUERTA DE ACCESO. ¿ES CORRECTO?	
5	Técnico	Experiencia y Especialidad	PARA ACREDITAR ESTOS PUNTOS SE REQUIERE QUE LOS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, SEAN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDORES. EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS LOS LICITANTES Y CON LA INTENCIÓN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTAR TAMBIÉN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE VENTA,	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE APEGUE A LA SOLICITADO EN LA ENTREGA DE EVIDENCIA.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN, UPS'S, QUE SON LOS SISTEMAS MÁS CRÍTICOS DE LA SOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
6	Técnico	Partida 1, Posición 1	<p>SOLICITAN: ..." UPS'S NECESARIO PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA VERDADERAMENTE EN LÍNEA (TRUE-ONLINE) DE DOBLE CONVERSIÓN...". LAS TECNOLOGIAS DE UPS ACTUALES DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, PRACTICAMENTE TODAS SON (TRUE-ONLINE), POR LO QUE NO SIEMPRE APARECE EL CONCEPTO EN LAS FICHAS TÉCNICAS. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE PUEDEN PRESENTAR FICHAS, MANUALES DONDE INDIQUE QUE EL EQUIPO ES DE DOBLE CONVERSION U ON LINE PARA</p>	<p>SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 4 columns: Item number (7), Category (Técnico), Page reference (Pág. 113 licenciamiento), and Clarification text regarding licensing and warranty.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			HASTA EL FIN DE GARANTIA SEGUN EL ANEXO TECNICO, ES CORRECTO?
--	--	--	---------------------------------------------------------------

5.- Preguntas Efectuadas por **Teksar Labs, S.A. de C.V.**

Numero	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	Legal - Administrativa	Sección III, Inciso J	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN ESTAR RUBRICADAS O NO RUBRICADAS EN TODAS SUS HOJAS, TODA VEZ QUE ESTE INCISO INDICA A LA LETRA: "EN TÉRMINO DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 35 DE LA LEY; Y 39, FRACCIÓN III, INCISO J) DEL REGLAMENTO, SE RUBRICARÁN, PARA LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS. NO APLICA, LA RÚBRICA EN LAS PROPOSICIONES:". ESTA PARRAFO INDICA PRIMERAMENTE QUE SE RUBRICARÁN	SE ACLARA AL LICITANTE QUE TANTO LA PROPUESTA TECNICA COMO ECONOMICA DEBERAN CONTENER FIRMA ELECTRONICA Y-O AUTOGRAFA DIGITALIZADA DEL LICITANTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FISICA O MORAL EN LA ULTIMA HOJA QUE LA INTEGRA





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			SEGUN LA LEY, PERO POSTERIORMENTE INDICA QUE NO APLICA.	
2	Legal - Administrativa	Sección III, Inciso K.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, EN EL PUNTO 15 DE PERSONAS MORALES SE INDICA: " ACUSE DE MANIFIESTO EN EL QUE AFIRME O NIEGUE VINCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO CON CONSAGUINIDAD O AFINIDAD HASTSA EL CUARTO GRADO QUE TENGAN LAS PERSONAS CON SERVIDORES". SE SOLICITA SE INDIQUE QUE SI DICHO ACUSE SOLO CORRESPONDE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O A TODOS LOS SOCIOS DE LA EMPRESA.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL ACUSE DEL MANIFIESTO DEBERA SER A NOMBRE DEL LICITANTE Y EN EL CUAL DEBERA CONTENER EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ASI COMO LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA INDICANDO SI TIENE O NO VINCULOS.
3	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso II.1	SE INDICA EN ESTE PUNTO "SE CUENTA CON REPRESENTACIÓN EN TODO EL	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA LA APRECIACION.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>TERRITORIO NACIONAL PARA OTORGAR EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN", SE DEBE ENTENDER QUE EL FABRICANTE NACIONAL O INTERNACIONAL DEBE CONTAR CON LA REPRESENTACIÓN DE UNA EMPRESA MEXICANA LEGALMENTE CONSTITUIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
4	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso II.1	<p>EN EL PUNTO II.1 DE LA SECCION V SE SOLICITA COMO EVIDENCIA "EL LICITANTE DEBE ENTREGAR "CARTA MEMBRETADA" DEL CUMPLIMIENTO. ESA CARTA MEMBRETADA DEL CUMPLIMIENTO DEBE SER DEL FABRICANTE NACIONAL O INTERNACIONAL Y/O DE LA EMPRESA MEXICANA QUE LO REPRESENTA EN MÉXICO. PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE QUIEN DEBE EMITIR ESA "CARTA MEMBRETADA"</p>	<p>SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: LA CARTA DEBERÁ SER EMITIDA POR LA EMPRESA QUE LO REPRESENTA EN MÉXICO</p>
5	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso II.2	<p>EN EL PUNTO II.2 DE LA SECCION V SE</p>	<p>SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>SOLICITA COMO EVIDENCIA "EL LICITANTE DEBE ENTREGAR "CARTA MEMBRETADA" DEL CUMPLIMIENTO. ESA CARTA MEMBRETADA PODRÁ SER UNA CARTA DEL LICITANTE DICIENDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA PARTICIPADO EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SIMILARES Ó SE NECESITAN CARTAS DE REFERENCIA DE CLIENTES DONDE HAGAN CONSTAR QUE EL LICITANTE HA INSTALDO SISTEMAS COMO EL QUE SE SOLICITA EN ESTE PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO.</p>	<p>CORRECTA LA APRECIACION.</p>
6	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso II.5	<p>RECURSOS ECONÓMICOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA EVALUACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS SE REALICE CON BASE EN LOS INGRESOS REPORTADOS AL SAT O ENTIDAD EQUIVALENTE PARA</p>	<p>SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO II.5 SE TOMARA TAL COMO INDICA EL CRITERIO EN EL CUAL SE REFIERE A LOS INGRESOS</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			EL CASO DE EXTRANJEROS Y NO EN EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EN EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS SE HABLA DE INGRESOS Y NO CAPITAL CONTABLE COMO PUNTO DE COMPARACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
7	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso II.6	II.6 RECURSOS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE QUE SI ADEMÁS DE PRESENTAR LOS CONTRATOS REQUERIDOS, SERÁ NECESARIO TAMBIÉN INCLUIR "LAS CARTAS DE FABRICANTES QUE INDICAN QUE ES COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y LOS CERTIFICADOS"	SE ACLARA AL LICITANTE QUE: SOLO SE REQUIEREN LOS CONTRATOS QUE ACREDITEN QUE HA REALIZADO ACTIVIDADES QUE SON IGUALES O SIMILARES LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS, VOLUMEN, COMPLEJIDAD, MAGNITUD O CONDICIONES A LOS QUE SE ESTAN SOLICITANDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
8	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso II.8	II.9) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES. SE INDICA A LA LETRA: "EVIDENCIA: EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR "CUESTIONARIO" Y	"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ELIMINA LA PALABRA "CUESTIONARIO" QUEDANDO LA REDACCION DE LA





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 3 columns. The rightmost column contains text regarding accreditation requirements: 'ACREDITAR... SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE A QUE "CUESTIONARIO" SE HACE REFERENCIA EN ESTE PUNTO. SIGUIENTE MANERA. EL LICITANTE DEBE ACREDITAR HABER PRODUCIDO LOS BIENES A ADQUIRIR O ARRENDAR, O BIEN, LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS O INVESTIGACIONES, CON INNOVACION TECNOLOGICA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CUYO DOCUMENTO COMPROBATORIO NO PODRA TENER UNA VIGENCIA MAYOR A CINCO AÑOS. PARA ESTOS EFECTOS, ESTE REQUISITO SE ACREDITARÁ CON EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON EL CUAL SE OTORGO LA PATENTE,





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				REGISTRO O AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.
9	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso III.1	III.1 EXPERIENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE SI ES POSIBLE PRESENTAR CONTRATOS VIGENTES MULTIANUALES PARA DEMOSTRAR ESTA EXPERIENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICIÓN?	"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: QUE, SI ES POSIBLE, SOLO QUE EL PUNTAJE SE CONTABILIZA COMO ESTA EL CRITERIO. 1 AÑO DE EXPERIENCIA ACREDITADO: 2.25 PUNTOS 2 o MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA ACREDITADOS: 4.50 PUNTOS"
10	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso III.1	III.1 EXPERIENCIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE A QUE SE REFIERE CON "CUESTIONARIO" EN EL PUNTO DE EVIDENCIA QUE DICE "PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBE ENTREGAR "CUESTIONARIO" Y PRESENTAR CONTRATOS..."	"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ELIMINA LA PALABRA "CUESTIONARIO" QUEDANDO LA REDACCION DE LA SIGUIENTE MANERA. PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBE ENTREGAR LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA, PARA QUE CON BASE EN ELLOS SE DETERMINE EL NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA QUE HA REALIZADO EN ACTIVIDADES DE LA MISMA NATURALEZA DE LA





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>QUE ES OBJETO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. PARA ACREDITAR CADA AÑO DE EXPERIENCIA DEBE MOSTRAR AL MENOS UN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SE CALCULAN SUMANDO LOS AÑOS ACREDITADOS. PARA CASOS DONDE LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA ABARCAN VARIOS AÑOS (PLURIANUAL) SE ACREDITARÁN ESTOS AÑOS."</p>
11	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso III.2	<p>III.2 ESPECIALIDAD. SE INDICA A LA LETRA "SUMAR LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA, LAS CARTAS DE FABRICANTES QUE INDICAN QUE ES COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y LOS CERTIFICADOS." Y DESPUES INDICA QUE LA EVIDENCIA: "PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, SE CUANTIFICARÁ EL NÚMERO DE</p>	<p>SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: DANDO UN TOTAL DE 1.5 PUNTOS COMO MAXIMO EN TOTAL DE ENTREGA DE (CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA, LAS CARTAS DE FABRICANTES QUE INDICAN QUE ES COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y LOS CERTIFICADOS)</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 4 columns. The rightmost column contains text regarding contract requirements and evidence.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			CORRECTA NUESTRA SUPOSICIÓN?	
12	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso III.2	III.2 ESPECIALIDAD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE SI LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN DEBERÁN ESTAR CONCLUIDOS O PODRÁN ESTAR VIGENTES.	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: QUE ES CORRECTA SU APRECIACION.
13	Legal - Administrativa	Sección V, Inciso IV.1	IV.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE A QUE SE REFIERE CON "CUESTIONARIO" EN EL PUNTO DE EVIDENCIA QUE DICE "PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBE ENTREGAR "CUESTIONARIO" Y PRESENTAR CARTAS DE SATISFACCIÓN..."	"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: QUE SE ELIMINA LA PALABRA "CUESTIONARIO" QUEDANDO LA REDACCION DE LA SIGUIENTE MANERA. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CARTAS DE SATISFACCION O LIBERACION DE FIANZAS QUE AMPARE LA ADECUADA EJECUCION DEL CONTRATO."
14	Económico	Formato 10, Propuesta Económica	EN LA SECCIÓN DE DURACIÓN DE CONTRATO SE DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO QUE ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Ó SE DEBERÁ INDICAR LA FECHA DEL FIN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO O	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE DEBERA INDICAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 15 DEL ANEXO TECNICO





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			LA FECHA DE FIN DE GARANTÍA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA INDICAR QUE FECHA DEBE COLOCARSE EN EL PUNTO DURACIÓN DEL CONTRATO.	
15	Legal - Administrativa	Anexo Técnico A. Líder Técnico,	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA INCLUSIÓN DE INGENIEROS MECÁNICOS, INGENIEROS ELÉCTRICOS, INGENIEROS MECATRÓNICOS O INGENIEROS MECANICO ELECTRICISTAS COMO CEDULA PROFESIONAL COMO INGENIEROS TAMBIEN CON CAPACIDAD DE PARTICAR COMO LIDER TÉCNICO	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ACEPTA LA PROPUESTA.
16	Legal - Administrativa	Anexo Técnico B. Coordinador de Soporte,	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA INCLUSIÓN DE INGENIEROS MECÁNICOS, INGENIEROS ELÉCTRICOS, INGENIEROS MECATRÓNICOS O INGENIEROS MECANICO ELECTRICISTAS COMO CEDULA	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ACEPTA LA PROPUESTA.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			PROFESIONAL COMO INGENIEROS TAMBIEN CON CAPACIDAD DE PARTICIPAR COMO COORDINADOR DE SOPORTE	
17	Legal - Administrativa	Anexo Técnico D. Personal De Soporte Técnico,	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA INCLUSIÓN DE TÉCNICOS MECÁNICOS, TECNICOS ELÉCTRICOS, TECNICOS EN AIRE ACONDICIONADO COMO TÉCNICOS TAMBIEN CON CAPACIDAD DE PARTICIPAR COMO PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ACEPTA LA PROPUESTA.
18	Técnico	Anexo Técnico 3. Descripción del Objeto,	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI EL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LOS GABINETES O SERÁ EXTERNO A LOS GABINETES. EN LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SE INDICA QUE SERÁ ADENTRO DE LOS GABINETES, PERO EN EL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE INDICA "• EL CONTENEDOR	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE REQUIEREN DOS SISTEMAS DE EXINSION DE FUEGO, UN INTERNO DENTRO DE LOS GABINETES CON TAMAÑO Y ESTRUCTURA PARA APLICACION INTERNA Y EL SEGUNDO SISTEMA DE DETECCION Y EXTINSION DE FUEGO EXTERNO CON TODOS SUS COMPONENTES CUBIRIENDO LOS





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".		REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
			DE TI PREFABRICADO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO CONVENCIONAL ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA EL TAMAÑO Y ESTRUCTURA INTERNA DEL MISMO. " Y SE PUEDE ENTENDER QUE DEBE SOPORTAR TODA LA PARTE INTERNA DEL CONTENEDOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCIÓN DEBERÁ ESTAR FUERA O DENTRO DE LOS GABINETES.	PASILLOS DE FRENTE Y TRASERO DE LOS GABINETES
19	Técnico	Anexo Técnico, 5. Condiciones, la solución del Contenedor ...Características:	SE INDICA "DEBERÁ CONTAR CON DOS (2) UPS VERDADERAMENTE EN LÍNEA (TRUE-ONLINE) DE DOBLE CONVERSIÓN PARA INSTALACIÓN EN BASTIDOR TRIFÁSICO CON VOLTAJE DE ENTRADA 208∓V Y SALIDA 208∓V CON UNA CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA DE 20 KVA. LOS UPS	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE REQUIERE CONTAR CON DOS UPS EN CONFIGURACION N+1





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>DEBERÁN CONTAR CON UN BYPASS EXTERNO Y EL MÓDULO BYPASS. TIEMPO DE RESPALDO DE 10 MINUTOS O SUPERIOR. EL BANCO DE BATERÍAS DEBERÁ TENER UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE 10 MINUTOS. LA CONFIGURACIÓN DE LOS UPS EN EL CONTENEDOR DE TI PREFABRICADO DEBERÁ SER TIPO N+1" DEBIDO A QUE INICIALMENTE INDICAN QUE SE REQUIEREN DOS UPS LA CONFIGURACIÓN DEBERÍA SER 2N ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
20	Técnico	<p>Anexo Técnico, 5. Condiciones, Requerimientos del Contenedor De TI Prefabricado.</p>	<p>SE INDICA "EL CONTENEDOR DE TI PREFABRICADO DEBERÁ CONTAR CON BASES METÁLICAS O BASE DE CONCRETO PARA EVITAR SU CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO, DEBERÁ CONTENER UN SISTEMA BIOMÉTRICO PARA EL ACCESO A LA PUERTA PRINCIPAL..." SE SOLICITA A LA CONVOCOANTE CONSIDERAR UN</p>	<p>SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ACEPTA SU PROPUESTA DE CONTROL DE ACCESO POR TARJETA</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON TAJETAS DEBIDO A QUE ES MEJOR EL FUNCIONAMIENTO PARA EXTERIORES.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- Preguntas Efectuadas por **Car Ingeniería Instalaciones, S.A. de C.V.**

Numero	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	Técnico	Anexo Técnico Pág. 5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES POSIBLE CAMBIAR EL CONTENEDOR DE TI PREFABRICADO DE 20 PIES POR UNO DE 40 PIES, DEBIDO A QUE EN ESE TAMAÑO NO CABRIAN TODOS LOS COMPONENTES QUE SE REQUIEREN PARA LA SOLUCIÓN. FAVOR DE ACLARAR	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: DEBE APEGARSE A LO QUE INDICA ANEXO TECNICO.
2	Técnico	Anexo Técnico Pág. 15 y 16	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARAR PORQUE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS "BIENES", OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN NO APLICA NORMAS OFICIALES	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: NO SE ESPECIFICARON NORMAS, PERO EL CUMPLIMIENTO DE TIERII O ANSI/TIA-942B RATING II, IMPLICAN UN CONVENIO DE NORMAS QUE





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS,, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, DADO QUE SON DE USO OBLIGATORIO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, SE SOLICITA ACLARAR.	APLICA A LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS QUE SE INSTALEN EN LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
3	Técnico	Anexo Técnico Pág.7 y Pág. 8	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUANTAS UNIDADES DE RACK DEBEN QUEDAR DISPONIBLES, DEBIDO A QUE SE SOLICITAN 42 UNIDADES TOTALES DE RACK, DE LAS CUALES 11 UNIDADES SE UTILIZARAN PARA AIRE ACONDICIONADO. FAVOR DE INDICAR RACK DISPONIBLES.	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE DEBE APEGAR AL ANEXO TECNICO EN CUAL INDICA 5 RACK LIBRES, 2 RACK PARA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO (UPS, BATERÍAS, A/C,ETC).
4	Técnico	Anexo Técnico Partida 1 Posición 2 Pág. 2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI SE REQUIERE MOBILIARIO UBICADO DENTRO DEL CONTENEDOR PARA EL MONITOREO DE VIDEO WALL DE AL MENOS 4	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: NO SE REQUIERE MOBILIARIO DENTRO DEL CONTENEDOR DE TI, LAS PANTALLAS SE INSTALARAN EN CUARTO DE MONITOREO DE LA GCRBC.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 4 columns: Item number (5), Category (Técnico), Reference (Anexo Técnico Partida 1 Posición 2 Pag 2), and Description of the request and clarification regarding LCD monitors and video wall installation.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			DE ESPECIFICAR SU UBICACIÓN	
--	--	--	--------------------------------	--

7.- Preguntas Efectuadas por **Grupo Precisión Control, S.A. de C.V.**

Numero	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	Otros	Sección V, Puntos y Porcentajes, Rubro II, Subrubro 11.1)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SEA OBLIGATORIO EL PRESENTAR COMPROBANTES RECIENTES DE CUANDO MENOS 4 DOMICILIOS PARA DEMOSTRAR LA COBERTURA CON REPRESENTACION EN TODO TODO EL TERRITORIO NACIONAL	SE LE ACALARA AL LICITANTE QUE: DEBE ENTREGAR "CARTA MEMBRETADA" DA CUMPLIMIENTO.
2	Otros	Sección V, Puntos y Porcentajes, Rubro II, Subrubro 11.1)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PRECISE SI LA CARTA A LA QUE SE REFIERE EN ESTE PUNTO ES UN ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO EN DONDE SE MANIFIESTA BAJO DECIR VERDAD QUE SI SE CUENTA CON REPRESENTACION EN TODO EL	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			TERRITORIO NACIONAL	
3	Otros	Sección V, Puntos Y Porcentajes, Rubro II, Subrubro 11.2)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA PRESENTAR ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS EN DONDE SE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE UPS, PDU, GABINETES Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA CENTRO DE DATOS. TODA VEZ QUE LA SOLUCION SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA NO ES MUY COMUN	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: QUE SE APEGUE A LA SOLICITADO EN LA ENTREGA DE EVIDENCIA.
4	Otros	Sección V, Puntos y Porcentajes, Rubro II, Subrubro 11.9)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE O SE NOS PROPORCIONE A TODOS LOS LICITANTES EL "CUESTIONARIO" AL QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PUNTO Y SE PIDE QUE SE ENTREGUE	"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ELIMINA LA PALABRA "CUESTIONARIO" QUEDANDO LA REDACCIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA. EL LICITANTE DEBE ACREDITAR HABER PRODUCIDO LOS BIENES A ADQUIRIR O ARRENDAR, O BIEN, LOS QUE SE





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 5 columns and 2 rows. The first row is empty. The second row contains details for item 5, including 'Otros', 'Sección V, Puntos y Porcentajes, Rubro III, Subrubro Iii.1)', and 'SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE'.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>PARTICIPACION DE LICITANTES PERMITA ENTREGAR ORDENES COMPRA CONTRATOS DONDE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE UPS, PDU, GABINETES Y AIRE ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA CENTRO DE DATOS. TODA VEZ QUE LA SOLUCION SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA NO ES MUY COMUN</p>	<p>ENTREGA DE EVIDENCIA.</p>
6	Otros	Sección V, Puntos Y Porcentajes, Rubro III, Subrubro III.1)	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE O SE NOS PROPORCIONE A TODOS LOS LICITANTES EL "CUESTIONARIO" AL QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PUNTO Y SE PIDE QUE SE ENTREGUE</p>	<p>"SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE ELIMINA LA PALABRA "CUESTIONARIO" QUEDANDO LA REDACCION DE LA SIGUIENTE MANERA. PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBE ENTREGAR LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA, PARA QUE</p>





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>CON BASE EN ELLOS SE DETERMINE EL NUMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA QUE HA REALIZADO EN ACTIVIDADES DE LA MISMA NATURALEZA DE LA QUE ES OBJETO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. PARA ACREDITAR CADA AÑO DE EXPERIENCIA DEBE MOSTRAR AL MENOS UN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SE CALCULAN SUMANDO LOS AÑOS ACREDITADOS. PARA CASOS DONDE LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA ABARCAN VARIOS AÑOS (PLURIANUAL) SE ACREDITARÁN ESTOS AÑOS."</p>
7	Otros	Sección V, Puntos y Porcentajes, Rubro III, Subrubro III.2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES SE PERMITA ENTREGAR ORDENES DE	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE APEGUE A LA SOLICITADO EN LA ENTREGA DE EVIDENCIA.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 and REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Main table with 5 columns: Item number (8), Category (Legal - Administrativa), Section (Sección VI, Documentos y Datos que deben Presentar Los Licitantes, No. 11), Description (COMPRA O CONTRATOS EN DONDE SE DEMUESTRE ESPECIALIDAD EN EL SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE UPS, PDU, GABINETES Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA CENTRO DE DATOS...), and Clarification (SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTARA CON UNA ANTIGÜEDAD MAXIMA DEL 01 DE MAYO DE 2024 A LA FECHA DE LA APERTURA)





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			1 Y 2 NO SON HÁBILES	
9	Técnico	Anexo Técnico, Instalación y Puesta a Punto de la Solución, carta del Fabricante	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PRECISE SI LA CARTA QUE DEBE EMITIR EL FABRICANTE DEBE DECIR QUE EL LICITANTE CUENTA CON EL MAXIMO NIVEL DE CERTIFICACION QUE EL FABRICANTE EN PARTICULAR EMITE A SUS ASOCIADOS (DISTRIBUIDORES Y/O INTEGRADORES)	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: SE APEGUE A LO SOLICITADO EN ANEXO TECNICO (CARTA DEL FABRICANTE QUE RESPALDA QUE EL PROVEEDOR CUENTA CON EL MAXIMO NIVEL DE CERTIFICACION DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.)
10	Técnico	Anexo Técnico, Instalación y Puesta a Punto de la Solución, Carta que Respalda	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PRECISE SI LA CARTA A LA QUE SE HACE REFERENCIA LA DEBE EMITIR EL FABRICANTE	SE LE ACLARA AL LICITANTE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACION.

De conformidad con los artículos **26** penúltimo párrafo de la **Ley** y **45** de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de **7 (siete)** horas para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las precisiones emitidas, mismas a las que se les dará contestación el día **24** del mes **mayo** del año **2024**, a través de CompraNet en la sala de Juntas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Baja California.

El plazo señalado al que se hace referencia en el párrafo que antecede comenzará a contar a partir de que la presente acta se encuentre publicada en CompraNet.





ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".	REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo **33** de la **Ley**, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación.

En términos del artículo **37 Bis** de la **Ley**, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html?ncp=1518449951603.274-1>, para efectos de su notificación. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la oficina de la **Subgerencia de Administración**, de la **Gerencia de Control Regional Baja California**, ubicada en Calzada Lic. Héctor Terán Terán No. 1566, Fraccionamiento Desarrollo Urbano Xochimilco, C.P. 21380 de la ciudad de Mexicali, Baja California, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se da por terminada la presente junta, siendo las **11:45** horas, del día **22** del mes de **mayo** del año **2024**, informándose a los asistentes que la junta de aclaraciones se reanudará el día **24** de **mayo** de **2024**, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, en la oficina que ocupa la **Subgerencia de Administración**, de la **Gerencia de Control Regional Baja California**, ubicada en Calzada Lic. Héctor Terán Terán No. 1566, Fraccionamiento Desarrollo Urbano Xochimilco, C.P. 21380 de la ciudad de Mexicali, Baja California, a las **11:00** horas.

Esta Acta consta de **54** páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de esta.

POR EL ÁREA CONTRATANTE

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
C.P. Liliana Navarro Núñez	Subgerente de Administración.	Firma electrónica	
C.P. Luis Carlos Castillo Aguirre	Jefe de Departamento de Abastecimientos	Firma electrónica	

POR EL ÁREA REQUIRENTE

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Ing. Isidro Ernesto Olivas Félix	Encargado de la Gerencia de Control Regional Baja California	Firma electrónica	

POR EL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Ing. David Alejandro Langarica Palomo	Jefe de Departamento de Comunicaciones y Seguridad de la Información	Firma electrónica	





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California
Subgerencia de Administración

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-18-TOM-018TOM995-I-10-2024 "Contenedor con centro de datos encapsulado prefabricado para recibir infraestructura comunicaciones, datos y seguridad".</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Ing. José de Jesús Guitrón Mejía	Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Firma electrónica	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Lic. Susan Jahaira Terán Gutiérrez	Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control	Firma electrónica	

----- **FIN DEL ACTA** -----

