



Dirección de Operación y Planeación del Sistema

Subdirección de Operación

Gerencia de Control Regional Oriental

FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
---	---

En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las **13:00** horas del **13 de julio de 2026**, en la **Gerencia de Control Regional Oriental**, ubicada en Km 4.5 Antigua Carretera a la Resurrección, Col. Bosques de Manzanilla, C.P. 72307, Puebla, Puebla, se reunieron las personas servidoras públicas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Notificación del **FALLO**, motivo de esta **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos **49** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la **Ley**), y en lo previsto en la Sección **III**, inciso **b)** de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**.

Este acto fue presidido por el **C. Arq. Ariff Conde López**, Subgerente de Administración, servidor público designado por la convocante, Centro Nacional de Control de Energía, en términos del oficio **No. CENACE/DOPS-SO-GCROR/009/2026** de fecha **12 de enero de 2026**.

Asimismo, señaló que en términos de lo previsto en el artículo **36** de la **LEY** por tratarse de un procedimiento electrónico, éste se llevará a cabo a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (**PLATAFORMA**) y sin la presencia de los **LICITANTES** a participar en este procedimiento de contratación.

El presidente del acto fue asistido por las personas servidoras públicas, el **Lic. Marco Antonio Tequitlalpa Gómez. - Subgerente de TIC; Ing. Gabriel Rivas Falcón. - Jefe de Departamento de Comunicaciones y Seguridad de la Información; Ing. Jesús García Aguila. - Supervisor Operativo; Lic. Yelasnetzi Crespo Flores. - Jefa de Departamento de Abastecimientos y el Ing. Cesar Bañuelos Torres. - Supervisor Administrativo en la Gerencia de Control Regional Oriental**; cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Que conforme a lo previsto por los artículos **48** fracción **II**; **49** de la **Ley** y **99** de su **Reglamento**, así como, lo señalado en la **Sección V.** "Criterios Específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones" de las bases de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, se estableció que el criterio de evaluación a utilizar en el presente procedimiento de contratación es el criterio **BINARIO**.

SEGUNDO.- Que la **Gerencia de Control Regional Oriental**, es la facultada para evaluar y dictaminar la documentación legal de las proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto por el numeral **5.1.8**, Apartado **XI** "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal,





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

administrativa y económica de las proposiciones", inciso **B.** de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de **"EL CENACE"**, y que del análisis realizado a las mismas, dictaminó que los documentos presentados por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos señalados en la **Sección VI.** "Documentos y Datos que deben presentar los licitantes", numerales **1** al **7**; y de **9** al **11**, de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, observaron o no, las condiciones establecidas en la misma, conforme al **Dictamen de la documentación legal** de los siguientes licitantes, se transcribe la evaluación legal:

No.	Requisito y efecto	Formalidades que se verificarán	Número de Formato	Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V.	Power Systems Service, S.A. de C.V.	Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.
	Manifiesto de acreditamiento de la personalidad jurídica	Que el documento contenga: Del Licitante : a. Registro Federal de Contribuyentes. b. Nombre. c. Domicilio Completo. d. Datos de la escritura pública con la que se acredita la existencia legal de la persona moral. e. Descripción del objeto social de la persona moral. f. Nombre de los socios. g. Actividad Comercial según su Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.). h. Datos de la escritura pública con la que se acredita la o las reformas y/o modificaciones, en caso de haberlas. 2. Del representante legal del Licitante :	1	Cumple Presenta documento de "Acreditamiento de personalidad jurídica", Formato 1. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple Presenta documento de "Acreditamiento de personalidad jurídica", Formato 1. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple Presenta documento de "Acreditamiento de personalidad jurídica", Formato 1. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

		Nombre. b. Registro Federal de Contribuyentes. c. Domicilio completo. d. Datos de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 3. Contenga nombre completo y firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.				
	Dirección de Correo Electrónico del Licitante .	Que el documento contenga: La dirección de correo electrónico del participante interesado. 2. Contenga nombre completo y firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.	2	Cumple Presenta documento de "Correo electrónico del licitante", Formato 2. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte C.V. Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. A través del cual señala su correo electrónico cimiercc@hotmail.com Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple Presenta documento de "Correo electrónico del licitante", Formato 2. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. A través del cual señala su correo electrónico vsaldana@pservice.com.mx ; atención_clientes@pservice.com.mx Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple Presenta documento de "Correo electrónico del licitante", Formato 2. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. A través del cual señala su correo electrónico smagos@ecsanet.net Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria
	Manifiesto de no existir impedimento para participar	Que el documento contenga: Tipo de procedimiento. 2. Número de procedimiento.	3	Cumple Presenta documento de "Manifiesto de no existir impedimento para participar", Formato 3.	Cumple Presenta documento de "Manifiesto de no existir impedimento para participar", Formato 3.	Cumple Presenta documento de "Manifiesto de no existir impedimento para participar", Formato 3.





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

		3. Nombre Completo del Representante legal. 4. Nombre del Licitante. 5. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la "LEY". Tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el Licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitados. 6. Contenga nombre completo y firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.		para participar", Formato 3. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
	Declaración de integridad	Que el documento contenga: Tipo de procedimiento. 2. Número de procedimiento. 3. Nombre Completo del Representante legal. 4. Nombre del Licitante. 5. Declaración de integridad, en la que manifiesten,	4	Cumple	Cumple	Cumple
				Presenta documento de "Declaración de Integridad", Formato 4. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en	Presenta documento de "Declaración de Integridad", Formato 4. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Presenta documento de "Declaración de Integridad", Formato 4. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

		bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de "EL CENACE" induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.		Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.		Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
		6. Contenga nombre completo y firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.				
Acreditar la presentación del manifiesto, mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones.	Que el documento contenga: Acuse emitido por medio del sitio de la SABG . No es suficiente presentar el manifiesto, se requiere el acuse	5	Cumple	Cumple	Cumple	
		Presenta Acuse EXPEDIDO POR LA SABG en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos dirigido a Oscar Edmundo Cuevas Olascoaga Representante Legal de la empresa Power Systems Martínez Esquivel	Presenta Acuse EXPEDIDO POR LA SABG en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos dirigido a Jorge Luis Martínez Esquivel	Presenta Acuse EXPEDIDO POR LA SABG en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos dirigido a Jorge Luis Martínez Esquivel	Presenta Acuse EXPEDIDO POR LA SABG en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos dirigido a Jorge Luis Martínez Esquivel	Presenta Acuse EXPEDIDO POR LA SABG en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos dirigido a Jorge Luis Martínez Esquivel





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

	Dicho manifiesto será presentado a través https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf o del medio electrónico que disponga la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	emitido por la plataforma. Dirigido al Representante Legal del Licitante.		Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Comunicaciones, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
	Declaración de Acciones	Que el documento contenga: 1. Tipo de procedimiento. 2. Número de procedimiento. 3. Nombre Completo del Representante legal. 4. Nombre completo del Licitante. 5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. 6. Contenga nombre completo y firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.	6	Cumple Presenta documento de "Declaración de Acciones", Formato 6. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Cumple Presenta documento de "Declaración de Acciones", Formato 6. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Cumple Presenta documento de "Declaración de Acciones", Formato 6. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
	Declaración de Subcontratación	Que el documento contenga: 1. Tipo de procedimiento. 2. Número de procedimiento.	7	Cumple Presenta documento de "Declaración de Subcontratación", Formato 7.	Cumple Presenta documento de "Declaración de Subcontratación", Formato 7.	Cumple Presenta documento de "Declaración de Subcontratación", Formato 7.





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

	3. Nombre Completo del Representante legal. 4. Nombre completo del Licitante. 5. Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento. 6. Contenga firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.		Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
Manifestación de cumplimiento de normas	Que el documento contenga: Tipo de procedimiento. 2. Número de procedimiento. 3. Objeto del procedimiento de contratación. 4. Nombre del Licitante. 5. Escrito en el que manifieste, cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, de conformidad con la Ley de Infraestructura de la Calidad. 6. Contenga firma autógrafa	9	Cumple	Cumple	Cumple
			Presenta documento de "Manifestación de cumplimiento de normas", Formato 9. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. a través del cual señala que cumple con las normas solicitadas en Anexo Técnico. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Presenta documento de "Manifestación de cumplimiento de normas", Formato 9. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. a través del cual señala que cumple con las normas solicitadas en Anexo Técnico. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.	Presenta documento de "Manifestación de cumplimiento de normas", Formato 9. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. a través del cual señala que cumple con las normas solicitadas en Anexo Técnico. Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria.





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

		del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.				
	Manifiesto de nacionalidad mexicana	Que el documento contenga: 1. Tipo de procedimiento. 2. Número de procedimiento. 3. Nombre Completo del Representante legal. 4. Nombre completo del Licitante . 5. Escrito en el que el licitante, cotizante o postulante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 6. Número de Escritura Pública. 7. Fecha de Escritura Pública. 8. Contenga firma autógrafa del Licitante o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.	10	Cumple Presenta documento de "Manifiesto de nacionalidad mexicana", Formato 10. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. Representante Legal de la empresa Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. A través del cual señala que es de Nacionalidad Mexicana . Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple Presenta documento de "Manifiesto de nacionalidad mexicana", Formato 10. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. A través del cual señala que es de Nacionalidad Mexicana . Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple Presenta documento de "Manifiesto de nacionalidad mexicana", Formato 10. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. A través del cual señala que es de Nacionalidad Mexicana . Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria
	Domicilio del Licitante para recibir Notificaciones.	Que el documento contenga: 1. CURP, en su caso 2. R.F.C. 3. Personalidad Jurídica del proveedor o contratista. 4. Nombre (s) del contratista o proveedor, en su caso.	11	Cumple Presenta documento de "Domicilio Legal", Formato 11. Documento suscrito por el C. Joaquín González Duarte Representante Legal de la empresa Comercialización,	Cumple Presenta documento de "Domicilio Legal", Formato 11. Documento suscrito por la C. Vicky Joanna Saldaña Vega Representante Legal de la empresa Power Systems Service, S.A. de C.V. a través del cual señala su domicilio para recibir notificaciones	Cumple Presenta documento de "Domicilio Legal", Formato 11. Documento suscrito por el C. Sergio Magos Olvera Representante Legal de la empresa Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V. a través del cual señala





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

		5. Primer Apellido del contratista o proveedor, en su caso. 6. Segundo Apellido del contratista o proveedor, en su caso. 7. Razón social del contratista o proveedor. 8. Estratificación. 9. País de Origen. 10. Domicilio convencional de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad. 11. Domicilio convencional de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad. 12. Domicilio convencional: Número exterior. 13. Domicilio convencional: Número interior, en su caso. 14. Domicilio convencional: Tipo Asentamiento. 15. Domicilio convencional: Nombre del asentamiento. 16. Domicilio fiscal: Nombre del municipio o alcaldía, 17. Domicilio convencional: Entidad Federativa. 18. Domicilio convencional: Código postal.	Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V. a través del cual señala su domicilio para recibir notificaciones Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria	Cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria
--	--	---	---	---	---





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

		19. Página web del proveedor o contratista. 20. Contenga firma autógrafa del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja.				
--	--	---	--	--	--	--

TERCERO.- Que la **Gerencia de Control Regional Oriental** como Área Requirente de la presente contratación, están facultadas para evaluar y dictaminar la **Propuesta Técnica** de las proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto por el numeral **5.1.8**, Apartado **XI** "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones **técnica**, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso **A**" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de **"EL CENACE"**, y que, del análisis realizado a las mismas, dictaminaron que los documentos presentados por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos señalados en la Sección **VI**. "Documentos y Datos que deben presentar los licitantes" de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, cumplen o no con las condiciones establecidas en la misma, conforme a la Evaluación realizada mediante el criterio de **BINARIO**.

Derivado de la revisión, análisis detallado en el **Formato 12** "Modelo de Propuesta Técnica" y documentación soporte como parte de la oferta técnica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, realizada por **Gerencia de Control Regional Oriental**, determinó lo siguiente:

Requerimiento: "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	
Licitante	Cumple/ No Cumple
Comercialización, instalaciones, mantenimiento, industrial en electricidad y redes de comunicación y cómputo, S. de R. L. de C.V.	CUMPLE
Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.	CUMPLE
Power Systems Service, S.A. de C.V.	CUMPLE

Con la finalidad de evitar alteración y/o modificación involuntaria al resultado de la **Evaluación Técnica**, realizada, se adjuntan a la presente Acta, la evaluación técnica.

CUARTO. - Que conforme a lo previsto por el numeral **5.1.8** Apartado **XI** "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso **C**. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

de Servicios de "EL CENACE", La **Gerencia de Control Regional Oriental** es el área competente para llevar a cabo la evaluación económica.

De conformidad con lo establecido en el artículo **99** del **Reglamento**, se procedió a verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN** y en la Sección **VI** de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN** del presente procedimiento de contratación, se obtuvo el siguiente resultado del análisis de las propuestas económicas, se transcribe la evaluación económica:

Se realiza la evaluación económica de las propuestas presentadas como formato **13 "Oferta Técnica**, y demás documentación solicitada para la conformación de la oferta económica conforme a lo siguiente:

Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad (A)	Comercialización, instalaciones, mantenimiento, industrial en electricidad y redes de comunicación y cómputo, S. de R. L. de C.V.		Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.		Power Systems Service, S.A. de C.V.	
				Precio Unitario (B)	Total (C) (C=A*B)	Precio Unitario (B)	Total (C) (C=A*B)	Precio Unitario (B)	Total (C) (C=A*B)
1	Baterías para sistema UPS de 120 KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental	Pieza	40	\$ 11,220.18	\$ 448,807.37	\$ 10,779.00	\$ 431,160.00	\$ 8,024.02	\$ 320,961.00
Subtotal					\$ 448,807.37	\$ 431,160.00		\$ 320,961.00	
IVA					\$ 71,809.18	\$ 68,985.60		\$ 51,354.24	
Total					\$ 520,616.55	\$ 500,145.60		\$ 372,315.24	

- I. Los licitantes: "**Comercialización, instalaciones, mantenimiento, industrial en electricidad y redes de comunicación y cómputo, S. de R. L. de C.V.**"; "**Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.**" y "**Power Systems Service, S.A. de C.V.**", son **SOLVENTES ECONÓMICAMENTE**

PRECIO NO ACEPTABLE Y NO CONVENIENTE.

I.1. Conforme al artículo 5 fracción XIV letra b) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector y del análisis del cálculo de los precios se determina lo siguiente:

-SE HACE CONSTAR NO HAY PRECIOS NO ACEPTABLES.

I.2. Conforme al artículo 5 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector y del análisis del cálculo de los precios se determina lo siguiente:

-SE HACE CONSTAR NO HAY PRECIOS NO CONVENIENTES.

Por lo expuesto y fundado, así como en términos de lo estipulado por el artículo **48** fracción **II**; **49** de la **Ley**, es de resolverse el siguiente:



FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

FALLO

- I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN** que en cada caso se incumpla, conforme al artículo **49** fracción **I** de la **Ley**.

-SE HACE CONSTAR NO HAY OFERTAS QUE INCUMPLAN.

- II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno conforme al artículo **49** fracción **II** de la **Ley**.

No.	Partida	Licitante	Razones Técnicas, legales y Económicas
1	1	"Comercialización, instalaciones, mantenimiento, industrial en electricidad y redes de comunicación y cómputo, S. de R. L. de C.V."; "Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V." y "Power Systems Service, S.A. de C.V."	Cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la CONVOCATORIA DE INVITACIÓN , por consiguiente, se determinan SOLVENTES .

- III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente.

-SE HACE CONSTAR NO HAY PRECIOS NO ACEPTABLES, NO CONVENIENTES.

- IV. Nombre del o los licitantes a quien se **ADJUDICA EL CONTRATO**, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante.

No.	Licitante	Domicilio	Partida	Razones Técnicas, legales y Económicas
1	Power Systems Service, S.A. de C.V.	Calle Héroes del 47, No. 130, Int. 101, C.P. 04120, Col. San Mateo, Coyoacan, Ciudad de México	1	Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la CONVOCATORIA DE INVITACIÓN , CUYA OFERTA ES LA MAS BAJA DE LAS SOLVENTES .





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

Derivado de la revisión, análisis detallado, evaluación legal; evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, realizada por la **Gerencia de Control Regional Oriental**, con fundamento en los artículos **49** de la **Ley**, así como la **Sección V.** de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, se **ADJUDICA EL CONTRATO** respectivo de la **PARTIDA 1** al Licitante **"POWER SYSTEMS SERVICE, S.A. DE C.V."**, cuya proposición cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, por lo que es el licitante que otorga las mejores condiciones para la convocante, de conformidad con el **precio unitario total** ofertado de los **BIENES** de la partida adjudicada.

Conforme a lo establecido en el artículo **83, fracción II. Inciso f)** del **Reglamento**, y la **Sección II**, inciso **f)** "Tipo de Contrato" de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN** la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** será formalizada mediante un acuerdo de voluntades por **Contrato Cerrado**, considerando un monto total de **\$320,961.00** (Trescientos veinte mil novecientos sesenta y uno pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, **\$51,354.24** (Cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 24/100 M.N.) el Impuesto al Valor Agregado, **\$372,315.24** (Trescientos setenta y dos mil trescientos quince pesos 24/100 M.N.) sumando el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo con lo siguiente:

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total, con impuestos
1	Baterías para sistema UPS de 120 KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental	Pieza	40	\$8,024.02	\$320,961.00	\$51,354.24	\$372,315.24
Subtotal							\$320,961.00
IVA							\$51,354.24
Total							\$372,315.24

- V.** Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos.

En cumplimiento de lo dispuesto en artículo **67** de la **Ley**, la formalización de los contratos que se deriva del presente procedimiento de contratación se llevará a cabo dentro de los **15 (QUINCE)** días hábiles siguientes a la notificación de la presente **INVITACIÓN**, a través de la **PLATAFORMA** en el **Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos** ingresando a la dirección a la dirección <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>, **para lo cual deberán estar registrados en el referido Módulo.**

El licitante adjudicado deberá presentarse en la Gerencia de Control Regional Oriental, ubicada en Km 4.5 Antigua Carretera a la Resurrección, Col. Bosques de Manzanilla, C.P. 72307, Puebla, Puebla,





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

en días hábiles, de las **9:00** a las **14:00** horas y de las **16:00** a las **17:00** horas, la documentación solicitada en la **Sección III** "Forma y Términos de los diversos actos del procedimiento" de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, siendo entre otros documentos los siguientes del licitante adjudicado:

Persona moral.

No.	Documento	Original para Cotejo	Original para Expediente	Copia para Expediente
1.	Copia simple y Original o Copia certificada para cotejo del acta constitutiva del Licitante .	X		X
2.	Copia simple y Original o Copia certificada para cotejo de la o las modificaciones al acta constitutiva del Licitante .			
3.	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.	X		X
4.	Copia simple de comprobante de domicilio (preferentemente de compañía telefónica) del Licitante con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses de expedición.	X		X
5.	Copia simple y Original o Copia certificada para cotejo del Poder o Escritura Pública donde consten las atribuciones del Representante Legal para suscribir el Contrato .	X		X
6.	Copia simple y Original para cotejo de la Identificación Oficial del Representante Legal que firmará el Contrato .	X		X
7.	Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria , en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo .		X	
8.	Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social , de conformidad con lo previsto en la regla Primera del Anexo Único del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 2022 , por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2012 . (Se debe de encontrar vigente a la fecha de la firma del contrato).		X	





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

No.	Documento	Original para Cotejo	Original para Expediente	Copia para Expediente
9.	Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores , de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017 .		X	
10.	Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa MIPYMES, en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.		X	
11.	Manifiesto de no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 71 y 90 de la " LEY ".		X	
12.	Manifiesto bajo protesta de decir verdad del representante legal y de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad que no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, en términos de lo dispuesto en el artículo 49 , fracción IX , de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.		X	

Se recuerda al licitante adjudicado que, a más tardar dentro de los **dos días hábiles** posteriores a la emisión del presente **FALLO**, deberá presentar en la Gerencia de Control Regional Oriental la documentación que se menciona y en particular corresponda; siendo oportuno mencionar que de no presentarla en el plazo señalado y en consecuencia retrasarse la elaboración y formalización del instrumento contractual, se estará a lo dispuesto por el artículo **67** de la **Ley**; en caso de ser día inhábil, la entrega de la documentación, se recorrerá al siguiente día hábil. Sin perjuicio de presentar la documentación en forma física, podrá enviarla a través de correo electrónico a las cuentas:





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

Partida	Área	Correo Electrónico
1	Gerencia de Control Regional Oriental	ariff.conde@cenace.gob.mx; yelasnetzi.crespo@cenace.gob.mx; cesar.banuelos@cenace.gob.mx y

No obstante, y con la notificación de la presente **AJUDICACIÓN DEL CONTRATO**, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles a partir de la fecha señalada en la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN** para la entrega de los **BIENES**, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro del plazo señalado.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo **49** fracción **VI**. de la **Ley**, el licitante adjudicado deberá entregar la **Garantía de Cumplimiento** del contrato por el monto que a continuación se señala, equivalente al **10%** (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, la entrega deberá realizarse en un plazo que no exceda a los **10** (diez) días naturales siguientes a la firma del documento que formalice la relación contractual, conforme a lo estipulado en la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**, considerando que las obligaciones contractuales son **INDIVISIBLES**. La Garantía de Cumplimiento deberá ser entregada conforme al **Formato 17** "Modelo de garantía de cumplimiento del contrato" de la **CONVOCATORIA DE INVITACIÓN**.

Partida	Descripción	Licitante	Número del Contrato	Monto	
				Contrato	Garantía de Cumplimiento
1	Gerencia de Control Regional Oriental	Power Systems Service, S.A. de C.V.	700047741	\$320,961.00	\$32,096.10

Así como se recuerda que debe cumplir con las garantías solicitadas en el Anexo Técnico. (garantía por defectos o vicios ocultos y póliza de responsabilidad civil).

A efecto que el licitante adjudicado inicie las gestiones conducentes para la obtención de la garantía de cumplimiento, se hace de su conocimiento información del contrato:

No. de Contrato Interno	Objeto	Monto Sin I.V.A. del contrato	Vigencia del Contrato
700047741	Baterías para sistema UPS de 120 KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental	\$320,961.00	A partir del 14 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026 .

El licitante adjudicado queda obligado ante el Centro Nacional de Control de Energía a responder en caso de negligencia, mala fe, impericia, dolo, por defectos funcionales y por defectos de diseño, de la respuesta inmediata en la atención y prestación de servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos que se señalen en el contrato y su anexo técnico.





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo **50** de la **Ley** y **94** último párrafo de su **Reglamento** con la comunicación del presente **FALLO**, los licitantes participantes en el presente procedimiento se darán por notificados acerca de las razones del por qué su proposición no resultó ganadora.

VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el **FALLO**, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO	ÁREA
C. Ariff Conde López Servidor público designado por la convocante, el CENACE , en términos del oficio CENACE/DOPS-SO- GCROR/026/2026 de fecha 27 de enero de 2026 .	Gerencia de Control Regional Oriental.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	ÁREA
Arq. Ariff Conde López En términos de lo previsto por numeral 5.1.8 , Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, incisos "B y C" . de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE .	Gerencia de Control Regional Oriental.
Ing. Gabriel Rivas Falcón En términos de lo previsto por numeral 5.1.8 , Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso "A" . de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE .	Gerencia de Control Regional Oriental.
Ing. Ofelio Gaona López En términos de lo previsto por numeral 5.1.8 , Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso C" . de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE .	Gerencia de Control Regional Oriental.

En términos del artículo **50** de la **Ley**, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>, para efectos de su notificación.





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

De conformidad con el artículo **35** de la **Ley** se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

En uso de la palabra, la persona servidora pública representante del Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energía manifiesta que, con fundamento en los artículos **37**, fracciones **XXX** y **XLVI** de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; **70**, fracciones **III** y **IV** del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el **31 de diciembre de 2024**; así como el artículo **70**, fracción **XXX** del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el **21 de marzo de 2025**; su presencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice con estricto apego a la normativa y disposiciones vigentes y, por consiguiente, no valida el contenido técnico ni la veracidad de la información presentada por las personas servidoras públicas del área requirente.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **13:20** horas del **13 de julio de 2026**.

Esta Acta consta de **22** fojas, integradas por **19** fojas del **Acta**; y **03** fojas de la evaluación Técnica, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de esta.

POR EL ÁREA CONTRATANTE Y TÉCNICA.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Arq. Ariff Conde López	Gerencia de Control Regional Oriental	Digital
Lic. Marco Antonio Tequitlalpa Gómez	Gerencia de Control Regional Oriental	Digital
Ing. Gabriel Rivas Falcón	Gerencia de Control Regional Oriental	Digital
Ing. Jesús García Aguila	Gerencia de Control Regional Oriental	Digital
Lic. Yelasnetzi Crespo Flores	Gerencia de Control Regional Oriental	Digital
Ing. Cesar Bañuelos Torres	Gerencia de Control Regional Oriental	Digital





FALLO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-18-TOM-018TOM992-N-26-2026 "Baterías para sistema UPS de 120KVA de la Gerencia de Control Regional Oriental"	Requerimiento realizado por: Gerencia de Control Regional Oriental
--	---

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Susan Jahaira Terán Gutiérrez	Área de Auditoría en el Órgano Interno de Control	Digital

----- **FIN DEL ACTA** -----





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Oriental

Evaluación técnica

**IA-18-TOM-018TOM992-N-
26-2026**

No. De Procedimiento

**Invitación a Cuando menos Tres
Personas**

Tipo de Procedimiento

**"Baterías para sistema UPS de 120 KVA de
la Gerencia de Control Regional Oriental"**

Nombre del Proyecto

Que, conforme al segundo párrafo noveno transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el DOF el 16 de abril de 2026, el cual se transcribe a continuación para pronta referencia

"Noveno. - ...

Las políticas, bases y lineamientos a que hace referencia el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a ocho meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto no se emitan dichas políticas, bases y lineamientos, las dependencias y entidades continuarán utilizando las disposiciones vigentes".

Por lo anterior la **Gerencia de Control Regional Oriental**, como área requirente de la presente contratación, está facultada para evaluar y dictaminar la documentación técnica de las proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto por el numeral **5.1.8**, Apartado **XI** "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso **a)** de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de **"EL CENACE"**, y que, del análisis realizado a las mismas, dictamina que los documentos presentados por los cotizantes en lo que corresponde a los requisitos técnicos señalados en la Sección **VI**. "Documentos y Datos que deben presentar los cotizantes" de la **SOLICITUD DE COTIZACION** cumplen o no con las condiciones establecidas en la misma, conforme al Evaluación realizada mediante el criterio **BINARIO**, que se adjunta a la presente acta.

Conforme a las proposiciones recibidas con fecha límite del 07 de julio de 2026, se determina la siguiente Evaluación:

Se realiza la evaluación técnica de las propuestas técnicas presentadas como formato **12 "Propuesta Técnica"**, y demás documentación solicitada para la conformación de la oferta técnica conforme a lo siguiente:

No	Oferta de Especificaciones Técnicas	Cotizante: Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V.	
		Cumple	No Cumple
1	Descripción técnica de objeto (partida, posición, descripción, unidad de medida y cantidad)	CUMPLE	
2	Lugar y plazo para la entrega de los bienes o la prestación del servicio	CUMPLE	
3	Cumplimiento a las especificaciones o datos técnicos solicitados en el punto 4.2.	CUMPLE	
4	Cumplimiento al Alcance definido en el punto 4.3	CUMPLE	
5	Cumplimiento al punto 4.4.1 Ficha técnica de la batería propuesta	CUMPLE	
Resultado General (Cumple/ No Cumple)		CUMPLE	

Razones del incumplimiento: No hay incumplimientos técnicos.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Oriental

Evaluación técnica

**IA-18-TOM-018TOM992-N-
26-2026**

No. De Procedimiento

**Invitación a Cuando menos Tres
Personas**

Tipo de Procedimiento

**"Baterías para sistema UPS de 120 KVA de
la Gerencia de Control Regional Oriental"**

Nombre del Proyecto

No	Oferta de Especificaciones Técnicas	Cotizante: Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V.	
		Cumple	No Cumple
1	Descripción técnica de objeto (partida, posición, descripción, unidad de medida y cantidad)	CUMPLE	
2	Lugar y plazo para la entrega de los bienes o la prestación del servicio	CUMPLE	
3	Cumplimiento a las especificaciones o datos técnicos solicitados en el punto 4.2.	CUMPLE	
4	Cumplimiento al Alcance definido en el punto 4.3	CUMPLE	
5	Cumplimiento al punto 4.4.1 Ficha técnica de la batería propuesta	CUMPLE	
Resultado General (Cumple/ No Cumple)		CUMPLE	

Razones del incumplimiento: No hay incumplimientos técnicos.

No	Oferta de Especificaciones Técnicas	Cotizante: Power Systems Service, S.A. de C.V.	
		Cumple	No Cumple
1	Descripción técnica de objeto (partida, posición, descripción, unidad de medida y cantidad)	CUMPLE	
2	Lugar y plazo para la entrega de los bienes o la prestación del servicio	CUMPLE	
3	Cumplimiento a las especificaciones o datos técnicos solicitados en el punto 4.2.	CUMPLE	
4	Cumplimiento al Alcance definido en el punto 4.3	CUMPLE	
5	Cumplimiento al punto 4.4.1 Ficha técnica de la batería propuesta	CUMPLE	
Resultado General (Cumple/ No Cumple)		CUMPLE	

Razones del incumplimiento: No hay incumplimientos técnicos.

I. CONCLUSIÓN.

II.2. Las propuestas técnicas de los tres licitantes: "Comercialización, Instalaciones, Mantenimiento Industrial en Electricidad y Redes de Comunicación y Cómputo, S. de R.L. de C.V.", "Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V." y "Power Systems Service, S.A. de C.V." son solventes técnicamente.





Energía
Secretaría de Energía



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Oriental

Evaluación técnica

**IA-18-TOM-018TOM992-N-
26-2026**

No. De Procedimiento

**Invitación a Cuando menos Tres
Personas**

Tipo de Procedimiento

**"Baterías para sistema UPS de 120 KVA de
la Gerencia de Control Regional Oriental"**

Nombre del Proyecto

Elaboró

Jesús García Águila
Supervisor Operativo

10/JUL/2026

Visto Bueno

Gabriel Rivas Falcón
Jefe de Departamento
Área Técnica

10/JUL/2026



2026
año de
**Margarita
Maza**



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>