

Relación de acciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública

No. Prog.	Año	Ejercicio Auditado	No.	No. Obs.	Denominación	Área Responsable	Descripción de la Recomendación	Recomendación al Desempeño
1	2021	2021	UAG-AD-008-2021	1	Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional	Subdirección de Operación	Tendencia creciente en los estados operativos de alerta y emergencia	Para que el Centro Nacional de Control de Energía, en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía analice las causas por las cuales, en el periodo 2017-2020, los estados operativos de alerta y emergencia se incrementaron en 15.9% y 5.0% en promedio anual, respectivamente, y que en 2021 la tendencia creciente se mantiene. Con base en el resultado de ese análisis, se propongan a la Comisión Reguladora de Energía ajustes y modificaciones a los ordenamientos relacionados con su objeto, a efecto de contribuir a que se incremente la infraestructura de transmisión y distribución y, con ello, se revierta dicho incremento a fin de garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de confiabilidad y seguridad, en cumplimiento de los artículos cuarto, fracción II, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía y 109 de la Ley de la Industria Eléctrica; e informe a la Secretaría de la Función Pública de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia determinada